



Санкт-Петербургская Общественная Правозащитная Организация Инвалидов  
"На коляске без барьеров"  
Адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Воскова, д.6,  
Тел. +7(921)756-64-15 Яганова Юлия Викторовна, E-mail: [bez.barerov@gmail.com](mailto:bez.barerov@gmail.com)  
Мы в интернете: [bezbarerov.org](http://bezbarerov.org), [vk.com/bez\\_barerov](https://vk.com/bez_barerov), [vk.com/obsovspsb](https://vk.com/obsovspsb).  
Специалист по оценке доступной среды +7(964)366-63-33 Лапшин Максим Николаевич.



АКТ № 5/Ц/19а ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2019 Г.  
СОГЛАСОВАННЫХ С ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ  
ИНВАЛИДОВ МЕР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ  
К МЕСТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДЕТСКИЙ САД № 45 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
(ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 45 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СПБ)

191014, Санкт-Петербург, Ковенский переулок, дом 15, литер А

Акт № 5/Ц/19а от 24 декабря 2019 г.

**согласованных с общественным объединением инвалидов  
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению: Государственное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 45 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 45 Центрального района Санкт-Петербурга)

Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт: 191014, Санкт-Петербург, Ковенский переулок, дом 15, литер А

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 3 этажа, 1152,9 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - 1971,0 кв.м.;

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Арендодатель (наименование организации): нет

Основание для пользования Объектом: оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность: муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет по образованию

Правительства Санкт-Петербурга, 190000, СПб, пер. Антоненко, д. 8, литер А и

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга, 191167, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 176

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления  
на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности: дошкольное образование

Наименование предоставляемых услуг: образовательные деятельность; присмотр и уход за детьми

Плановая мощность: 86 человек



Форма способа оказания: на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 3 до 7 лет

Категории обслуживаемых инвалидов (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта):

К,О,С,Г,У

Мы, нижеподписавшиеся, Скапишева Жанна Юрьевна, заведующий ГБДОУ детский сад № 45 Центрального района Санкт-Петербурга, действующий на основании Устава с одной стороны, и Президент Санкт-Петербургской общественной правозащитной организации инвалидов «На коляске без барьеров» Яганова Юлия Викторовна, действующий на основании Устава с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Акт №5/Ц/19а от 24.12.2019	ГБДОУ детский сад № 45 Центрального района Санкт-Петербурга СПб, Ковенский переулок, дом 15, литер А	 СПб ОПОН «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил	Лист
				2



Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

### III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет**
2. Пандус стационарный наружный: **нет**
3. Пандус стационарный внутренний: **нет**
4. Пандус инвентарный, роллопандус: **да, не соответствует К**
5. Наружная лестница входной зоны: **да, не соответствует О, С**
6. Внутренняя лестница входной зоны: **да, не соответствует О, С**
7. Поручни наружные входной зоны: **нет**
8. Поручни внутренние входной зоны: **нет**
9. Дверные проемы входной зоны: **да, не соответствует К, О, С**
10. Подъемные платформы наружные: **нет**
11. Подъемные платформы внутренние: **нет**
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): **да, не соответствует К, О, С**
13. Лифт пассажирский: **нет**
14. Лифт грузовой: **нет**
15. Мобильные лестничные подъемники: **нет**
16. Санитарно-гигиенические помещения: **да, не соответствует К, О, С**
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: **нет**
- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет**
- 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:  
звуковой информации: **нет**  
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет**
- 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **нет**
- 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – официальный сайт учреждения)

Акт №5/Ц/19а от 24.12.2019	ГБДОУ детский сад № 45 Центрального района Санкт-Петербурга СПб, Ковенский переулок, дом 15, литер А	 СПБ ОПОИ «НЯ КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 3
----------------------------------	--	--	---	-----------



размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: да, не соответствует

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да, не соответствует С



**IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп**

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, Государственное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 45 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично (условно) доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
<b>Основные меры</b>			
1		<b>Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)</b>	
1.1.	К, О, С, Г, У	Приказом № 120 от 02.10.2017 г. назначены ответственные сотрудники учреждения: 1) За организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, за проведение инструктажа персонала и контроль за соблюдением работниками требований доступности для инвалидов в учреждении: - заместитель заведующего по АХР – Колокольцева Виктория Анатольевна; 2. За сопровождение инвалидов и оказание им ситуационной помощи: - все сотрудники учреждения; Приказом № 120 от 02.10.2017 г. информация о вышеуказанных сотрудниках отражена в журнале проведения инструктажа, инструктаж проведен - 30.04.2019 г.	№ 120 от 02.10.2017г.
1.2.	К, О, С, Г, У	Движение к входу осуществляется по прилегающим улицам, дом расположен на Ковенском пер. На пути движения обустроены занижения бордюрного камня, не все соответствуют нормативным требованиям, имеются препятствия в виде отдельно стоящих опор, что сужает пешеходный путь – маркировки нет. Навигация отсутствует. Входы на территорию учреждения со стороны Ковенского пер. – калитки стандартной ширины, маркировки нет, информации нет, кнопка вызова ответственного сотрудника со	

Акт №5/Ц/19а от 24.12.2019	ГБДОУ детский сад № 45 Центрального района Санкт-Петербурга СПб, Ковенский переулок, дом 15, литер А	 СПб ОПМ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил	Лист
				4

		знаком «ИНВАЛИД» или табличка с номером телефона сотрудника, ответственного за оказание ситуационной помощи – не установлена. Навигация к входу со стороны детской площадки, отсутствует.	
1.3.	К, О	Частично-избирательно доступно. Пути движения к входу в учреждение адаптированы, но не все соответствуют нормативным требованиям. На пути движения к входу на территорию учреждения имеются препятствия, приводящие к сужению пешеходного пути. На входной группе на территорию учреждения не установлена кнопка вызова ответственного сотрудника со знаком «ИНВАЛИД» на желтом фоне или табличка с номером телефона сотрудника, ответственного за оказание ситуационной помощи. Сопровождение по необходимости.	
1.4.	С	Условно доступно. Передвижение только с сопровождением. Элементов навигации для данной категории нет, препятствия в виде отдельно стоящих опор не имеют тактильно-контрастной маркировки.	
1.5.	Г, У	Частично доступно. Навигация отсутствует, информация об учреждении минимальна. Сопровождение по необходимости.	
1.6.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 120 от 02.10.2017г.
2		<b>Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)</b>	
2.1.	К, О, С, Г, У	<p>Вход в учреждение осуществляется со стороны Ковенского пер. – два входа по фасаду с противоположных сторон – напротив каждого своя калитка.</p> <p><b>1 вход</b> ближе к ул. Восстания - входная площадка малой глубины, высотой в 2 ступени – состояние неудовлетворительное, деревянная дверь без смотровой панели, ручка двери контрастная, козырек есть, информационная табличка об учреждении установлена на стене здания, домофон, кнопка вызова ответственного сотрудника со знаком «ИНВАЛИД» на желтом фоне или табличка с номером телефона сотрудника, ответственного за оказание ситуационной помощи не установлена, порог с превышением нормативных требований, далее тамбур малого размера, внутренняя дверь входного узла металлическая, без смотровой панели, порог с небольшим превышением, внутренняя лестница входного узла – поручни установлены с одной стороны на высоте для взрослых и детей, контрастирование краевых ступеней лестничного марша нет, выполнено контрастирование по бокам лестничного марша.</p> <p><b>2 вход</b> - входная площадка малой глубины, высотой в 2 ступени, металлическая дверь без смотровой панели, ручка двери не контрастная, форма неудобная, козырек есть, подсветка есть, домофон, установлена кнопка вызова ответственного сотрудника со знаком «ИНВАЛИД» на желтом фоне в неудобном и малодоступном месте, порог с превышением нормативных требований, в остальном идентичен 1 входу.</p> <p>Ширина входных дверей стандартная.</p> <p><b>3 вход</b> – с противоположной стороны здания, выход на детскую площадку, для посетителей не предназначен, не соответствует</p>	

Акт №5/Ц/19а от 24.12.2019	ГБДОУ детский сад № 45 Центрального района Санкт-Петербурга СПб, Ковенский переулок, дом 15, литер А	 СПБ ОПОН «НЯ КОЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 5
----------------------------------	--	---	---	-----------

		нормативным требованиям.	
2.2.	К	Вход в здание избирательно доступен с помощью до площадки внутренней лестницы входного узла, далее недоступно. Только с сопровождением. В учреждении есть раздвижные аппарели	
2.3.	О	Избирательно доступно. Входные площадки поручнями не оборудованы, размеры входных площадок, высота ступеней не соответствуют нормативным требованиям, доводчик с задержкой закрытия на дверях входного узла не установлен. Сопровождение по необходимости.	
2.4.	Г, У	Избирательно доступно. Отсутствует навигация и памятка для инвалидов на информационном стенде.	
2.5.	С	Условно доступно. Отсутствуют элементы доступности для данной категории. Табличка, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля не установлена. Передвижение только с сопровождением.	
2.6.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 120 от 02.10.2017г.
3		<b>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</b>	
3.1.	К, О, С, Г, У	Ширина коридоров минимальна, краевые ступени внутренней лестницы не имеют контрастную маркировку, лестница оборудована поручнями, расположенными на высоте для взрослых и для детей, поручни деревянные, непрерывные, ширина дверных проемов различна, местами имеются пороги.	
3.2.	К	При обеспечении доступности входной группы, возможно передвижение на кресле-коляске малого габарита в пределах первого этажа, маневр сильно ограничен шириной коридора и имеющимся оборудованием. Не рекомендовано к посещению. Сопровождение обязательно.	
3.3.	О, Г, У	Частично доступно. Сопровождение по необходимости.	
3.4.	С	Условно доступно. Элементов навигации для данной категории нет. Необходимо сопровождение.	
3.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 120 от 02.10.2017г.
4		<b>Зона: места обслуживания инвалидов</b>	
4.1.	К, О, С, Г, У	Услуги оказываются на 3-х этажах, актовый зал, кабинет заведующего расположены на первом этаже.	
4.2.	К	Услуга может быть оказана у входа в здание, на площадке перед внутренней лестницей входного узла или для законных представителей ребенка услуги могут оказываться удаленно.	
4.3.	С, Г	Условно доступно. Необходимо сопровождение. Нет ТСР для категории «Г».	
4.4.	О	Избирательно доступно. Сопровождение по необходимости.	
4.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 120 от 02.10.2017г.
5		<b>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</b>	
5.1.	К, О, С, Г, У	Туалета для инвалидов нет. Туалет для сотрудников не имеет	

Акт  
№5/Ц/19а от  
24.12.2019

ГБДОУ детский сад № 45 Центрального района  
Санкт-Петербурга  
СПб, Ковенский переулок, дом 15, литер А





Выполнил

Лист

6

		элементов доступности.	
5.2.	Г	Доступно.	
5.3.	О, С	Условно доступно. Нет элементов доступности для данных категорий. Сопровождение по требованию.	
5.4.	К	Недоступно.	
5.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 120 от 02.10.2017г.
6		<b>Информационное обеспечение на Объекте</b>	
6.1.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 120 от 02.10.2017г.
6.2.	К, О, С, Г, У	<p>Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  <a href="http://www.dou45spb.ru">http://www.dou45spb.ru</a></p> <p><b>На сайте учреждения размещена:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- контактная информация;</li> <li>- режим работы учреждения;</li> <li>- информация о специалистах и видах услуг;</li> <li>- версия для слабовидящих, установлена на страничке/в разделе «Доступная среда», <b>требуется доработки;</b></li> <li>- о способах получения услуг для инвалидов, <b>требуется доработать;</b></li> <li>- об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг, <b>требуется доработать;</b></li> <li>- об обращении за помощью, при посещении объекта, <b>требуется доработать</b> указан только общий номер;</li> <li>- номер телефона для обращения за дистанционной услугой не указан;</li> <li>- условия его доступности по категориям инвалидов, <b>требуется доработать;</b></li> <li>- о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости.</li> </ul> <p><b>На сайте учреждения отсутствует информация:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте или иным способом;</li> <li>- как добраться до объекта от остановки общественного транспорта;</li> <li>- размещена активная ссылка на сайт <a href="http://city4you.spb.ru">city4you.spb.ru</a>, <b>отсутствует активная ссылка на страничку учреждения на данном сайте;</b></li> </ul> <p><b>На сайте может появиться:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- информация, с какой Организацией подписан Акт согласования с общественным объединением инвалидов.</li> </ul>	
6.3.	К, О, С, Г, У	Навигация на входных группах и на территории объекта минимальна.	
<b>Дополнительные меры (при наличии)</b>			
7		<b>Зона: пути движения к объекту</b>	
7.1.		<p>1) Виды общественного транспорта:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- станции метро «Площадь Восстания»</li> </ul> <p>1. Расстояние около 750 метров;</p> <p>2. Время в пути около 9 минут;</p> <p>3. В основном путь проходит по выделенному пешеходному маршруту.</p> <p>4. Пешеходные переходы регулируемые/нерегулируемые.</p>	

Акт №5/Ц/19а от 24.12.2019	ГБДОУ детский сад № 45 Центрального района Санкт-Петербурга СПб, Ковенский переулок, дом 15, литер А		Выполнил	Лист
				7

		<p>5. На пути следования есть занижение бордюра для удобства инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках, не все соответствуют нормативам.</p> <p>2) Ближайшие остановки общественного транспорта расположены на пересечении с ул. Некрасова и Ковенским пер.:</p> <p>1. Расстояние от остановок общественного транспорта до организации: около 120 – 280 м.</p> <p>2. Время движения пешком около 1 - 3 минуты.</p> <p>3. В основном путь проходит по выделенному пешеходному маршруту.</p> <p>4. Пешеходный переход регулируемый/нерегулируемый.</p> <p>5. На пути следования от остановок общественного транспорта есть занижение бордюра для удобства инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках, не все соответствуют нормативам.</p> <p>Остановки частично доступны для инвалидов-колясочников.</p> <p>Автобусы № 15, 22, 105 (частично оснащены низкопольным подвижным составом);</p>	
8		<b>Зона: места парковки для автомобилей инвалидов</b>	
8.1.	К, О, С, Г, У	Ближайшая городская парковка расположена на Озерном пер. около д.3, места для инвалидов есть, не соответствуют инвалидам, передвигающимся на кресле-коляске, выход с парковки на тротуар возможен только в зоне пешеходного перехода.	

**Примечание:**

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.

В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.

Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

**V. Рекомендации** (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ):

1. В связи с недоступностью объекта для законных представителей ребенка, передвигающихся на инвалидном кресле-коляске разработать порядок оказания услуги для данной категории. Разместить данную информацию на официальном сайте учреждения, продублировать на информационном стенде.
2. Активную ссылку на сайте учреждения в разделе/страничке «Доступная среда» на сайте [city4you.spb.ru](http://city4you.spb.ru), заменить на активную ссылку на страничку учреждения на данном сайте.
3. Доработать Приказ № 120 от 02.10.2017 г., дополнив его в части способа оказания услуги законным представителям ребенка из числа инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске.
4. Информацию на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») дополнить. Она должна быть написана в понятной и доступной форме:
  - номер телефона ответственного сотрудника за оказание ситуационной помощи при посещении учреждения;
  - о способах получения услуг для инвалидов (законных представителей ребенка);
  - о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте;
  - об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг;
  - о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости;

Акт №5/Ц/19а от 24.12.2019	ГБДОУ детский сад № 45 Центрального района Санкт-Петербурга СПб, Ковенский переулок, дом 15, литер А		Выполнил	Лист
				8



- о путях движения от остановок общественного транспорта.  
На странице рекомендуется размещать основную информацию в виде текста для возможности слепым прослушать его с помощью специальной программы.
5. На сайте учреждения доработать версию для слабовидящих - увеличение, смена цвета фона, текста и т.д. для всех страниц сайта согласно действующим нормативам. Переход по страницам должен осуществляться внутри версии для слабовидящих.
  6. Добавить на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») информацию с кем согласована доступность на объекте, дату и номер акта согласования.
  7. Определить информационно главный вход на территорию учреждения и непосредственно в учреждение. Выполнить контрастирование входных групп на территорию учреждения, при выполнении контрастирования – учитывать требования по цветовому исполнению данного района. На основном входе на территорию учреждения разместить план-схему с указанием пути движения к входным группам, в том числе к входу на детскую площадку. На центральном входе на территорию учреждения рядом на с калиткой в удобном и доступном месте разместить кнопку вызова ответственного сотрудника со знаком «ИНВАЛИД» и/или табличку с номером телефона ответственного за оказание ситуационной помощи сотрудника. Разместить информационную табличку об учреждении, продублировать на ней информацию рельефно-точечным шрифтом Брайля.
  8. В рамках текущего ремонта привести возможные работы по адаптации входных групп в соответствии с нормативными требованиями, а именно установить двери со смотровыми панелями, с нормативной высотой порогов и контрастными ручками удобной формы, оборудовать поручнями входные площадки, выполнить контрастирование, выполнить работы по ремонту входной площадки – вход №1, рассмотреть возможность приведения к нормативным требованиям высоты нижней ступени входной площадки – вход №2.
  9. Выполнить контрастную маркировку краевых ступеней маршей внутренних лестниц, выполнить контрастирование проемов, сужений, дверных проемов.
  10. Для повышения доступности объекта и услуг для различных категорий инвалидов разместить памятку для инвалидов и ММГН на информационном стенде.
  11. Доработать навигацию, что повысит доступность объекта для инвалидов по слуху, при наличии возможности приобрести устройство по усилению звука, например индукционную петлю.
  12. При наличии возможности в санитарно-гигиеническом помещении для персонала установить крючки для трости/костылей/одежды, настенный опорный поручень в зоне унитаза.

**Примечание:**

**Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги не освобождает учреждение от ответственности при неисполнении вышеуказанных согласований.**

Заведующий ГБДОУ детский сад № 45  
Центрального района СПб





/ Скапишева Ж.Ю./

Президент  
СПб ОПОИ «На коляске без барьеров»



/ Яганова Ю.В./

Акт №5/Ц/19а от 24.12.2019	ГБДОУ детский сад № 45 Центрального района Санкт-Петербурга СПб, Ковенский переулок, дом 15, литер А	 СПб ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил	Лист
				9