

СОГЛАСОВАН

Председатель комиссии
по проведению обследования и
паспортизации объекта

Скапишева Ж.Ю.
« 27 » сентября 2019 г.

УТВЕРЖДЕН

Заведующий

ГБДОУ детским садом № 45

Центрального района СПб

Скапишева Ж.Ю.

« 27 » сентября 2019 г.



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования

1. Краткая характеристика объекта

- 1.1. Наименование объекта - Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга.
- 1.2. Адрес объекта – 191014, Санкт-Петербург, Ковенский пер., д.15, литер А.
- 1.3. Наименование предоставляемых услуг - Образовательная деятельность; присмотр и уход за детьми
- 1.4. Сведения об объекте:
 - отдельно стоящее здание 3 этажа, 1152,9 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка – да, 1971 кв.м.
- 1.5. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование согласно Уставу, сокращенное наименование) - Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга; ГБДОУ детский сад № 45 Центрального района СПб.
- 1.6. Адрес места нахождения организации - 191014, Санкт-Петербург, Ковенский пер., д.15, литер А.
- 1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
- 1.8. Форма собственности: государственная.
- 1.9. Административно-территориальная подведомственность: региональная
- 1.10. Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 190000, СПб, пер.Антоненко, д.8, литер А; администрация Центрального района Санкт-Петербурга, 191167, Невский пр., д.176.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

- 2.1. Сфера деятельности (по ОКВЭД): дошкольное образование. (85.11).
- 2.2. Наименование предоставляемых услуг: образовательные деятельность; присмотр и уход за детьми.
- 2.3. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 86 человек.
- 2.4. Форма оказания услуг: на объекте.

- 2.5. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 3 до 7 лет.
- 2.6. Категории обслуживаемых инвалидов (*К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта*): К,О,С,Г,У.

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет
2	Сменные кресла-коляски	Нет
3	Адаптированные лифты	Нет
4	Поручни	Нет
5	Пандусы	Нет
6	Подъемные платформы	Нет
7	Раздвижные двери	Нет
8	Доступные входные группы	Нет
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Да, <i>не соответствует К,О,С</i>
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Да
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Нет
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне	Нет
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет
14	Размещение на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте	Да

15	Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения	Да
16	Иные (кнопка вызова персонала на входной зоне)	Да

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги и в том числе об оформлении необходимых для получения услуги и документов о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Да
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении услуг	Да
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Да
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, гифлопереводчика	Нет
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Нет
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Нет
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий индукционных петель и	Нет

	звукоусиливающей аппаратуры	
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Да
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Нет
12	Иные	Нет

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	На основном входе на территорию учреждения разместить информационную табличку об учреждении с указанием пути движения к входным группам (в том числе на прогулочную площадку), продублировать на ней информацию шрифтом Брайля.	В текущем режиме
2	Выполнить контрастную маркировку краевых ступеней маршей внутренних лестниц, дверных проемов	В текущем режиме
3	В санитарно-гигиенические помещения для персонала установить крючки для трости/костылей, настенный опорный поручень в зоне унитаза	В текущем режиме
4	Провести работы по адаптации входных групп в соответствии с нормативными требованиями: отрегулировать высоту ступеней, провести контрастирование, установить поручни	В текущем режиме
5	Доработать доступность и понятность информации для инвалидов и МПГН на сайте учреждения	Постоянно

VI. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта проверки доступности объекта социальной инфраструктуры от 09.10.2017 г.
2. Анкеты по определению доступности объекта социальной инфраструктуры от 29.05.2019 г.;
3. Акта согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги № 5/Ц/19а от 24.12.2019 г.

Ожидаемый результат по состоянию доступности после выполнения работ по адаптации: ДУ (Объект условно доступен для всех категорий инвалидов)

Категории доступности*

N п/п	Оценка состояния доступности	Шифр	Обоснование решения о состоянии доступности объекта	Рекомендации по обустройству и адаптации ОСИ
1	Доступен полностью всем	ДП-В	Соответствие требованиям нормативных документов в проектировании и строительстве по всем 6 функциональным зонам для всех категорий инвалидов - как с точки зрения досягаемости и безопасности, так и информативности, и комфорта (территория, прилегающая к зданию; входы в здание; пути движения внутри здания; места целевого назначения; санитарно-гигиенические помещения и системы информирования) согласно СП 59.13330.2012	Соответствует требованиям универсального дизайна. Мер по адаптации объекта для МГН не требуется. Объект может быть рекомендован как основной ("базовый") для обслуживания инвалидов всех категорий
2	Доступен полностью избирательно	ДП-И (К, О, С, Г, У)	Соответствие нормативным требованиям (как досягаемости и безопасности, так и информативности, и комфорта) согласно СП 59.13330.2012 всех 6 функциональных зон, но для отдельных категорий инвалидов: с нарушениями опорно-двигательного аппарата (о), для передвигающихся на кресле-коляске (к), для инвалидов с нарушениями зрения (с), для инвалидов с нарушениями слуха (г) либо для инвалидов с нарушениями умственного развития (у). Пример: ДП-ГУ – доступен полностью для инвалидов с нарушениями слуха и нарушениями умственного развития, ДП-ОК – доступен полностью для инвалидов на креслах-колясках и с нарушениями опорно-двигательного аппарата, ДП-С – доступен полностью для инвалидов с нарушениями зрения.	При наличии технических (архитектурно-планировочных) и финансовых возможностей рекомендованы мероприятия по обустройству (адаптации) объекта для обеспечения доступа по всем функциональным зонам всем категориям инвалидов.
3	Доступен частично всем	ДЧ-В	1) Соответствие нормативным требованиям параметров основных функциональных зон (3 - 5) - обеспечен доступ к месту целевого назначения для всех категорий инвалидов. 2) Обустроены специально выделенные пути и места обслуживания, специальные участки для обслуживания маломобильных граждан согласно п. 1.2 СП 59.13330.2012: <i>Выделены в уровне входной площадки специальные помещения, зоны или блоки, приспособленные и оборудованные для инвалидов, а также устроены специальные входы, пути движения и места обслуживания.</i>	Необходимо производство работ по: -обустройству территории; -обустройству санитарно-гигиенических помещений; -обеспечению функционирования систем информации на объекте.

4	Доступен частично избирательно	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	<p>1) Соответствие нормативным требованиям параметров основных функциональных зон (3-5) - обеспечен доступ к месту целевого назначения для отдельных категорий инвалидов.</p> <p>2) Обустроены специально выделенные пути и места обслуживания для отдельных категорий инвалидов, а также специальные участки для их обслуживания согласно п. 1.2 СП 59.13330.2012.</p> <p>Пример: ДЧ-СГУ – доступен частично для инвалидов с нарушением зрения, с нарушением слуха и нарушением умственного развития, ДЧ-ОК - доступен частично для инвалидов на креслах-колясках и с нарушениями опорно-двигательного аппарата</p>	<p>Необходимо производство работ по:</p> <ul style="list-style-type: none"> -обустройству территории; -обустройству санитарно-гигиенических помещений; -обустройству доступности основных функциональных зон (3 -5), недоступных для отдельных категорий инвалидов; -обеспечению функционирования систем информации на объекте
5	Доступен условно	ДУ	<p>Требования нормативных документов в планировании и строительстве не выполнены и технически невозможны.</p> <p>Решение об условной доступности принимается при исполнении следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> -согласование с представителями потребителя (Общественной организацией инвалидов) в качестве приемлемых имеющиеся нарушения некоторых параметров структурно-функциональных элементов; -при организации помощи инвалиду со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств (например, мобильного подъемника); -при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом учреждении). 	<p>Необходимо организовать мероприятия по выполнению требований нормативных документов</p>
6	Временно недоступен	ВНД	<p>Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют либо ранее принятые решения не выполнены, требуют дополнительных согласований:</p> <ul style="list-style-type: none"> -параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; -нет альтернативных форм обслуживания. 	<p>1.Обустройство может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта и реконструкции либо после дополнительного согласования.</p> <p>2.Организовать альтернативную форму обслуживания.</p>
7	Не предназначен для посещения инвалидами	"Х"	<p>1) На объект и его участки не предусмотрен доступ инвалидов.</p> <p>2) Объект подлежит сносу как ветхий, аварийный</p>	<p>Объект обустройству и адаптации не подлежит.</p>